



評 定 書 (工法等)

申込者 旭化成建材株式会社 代表取締役社長 山越 保正 様

件 名 鋼管杭に用いる接続プレート・嵌合方式無溶接継手 (AK ジョイント)

令和6年3月8日付けで評定の申し込みのあった本件については、下記のとおり評定申込事項に係る技術的基準に適合しているものと評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和11年6月19日までとします。

令和 6 年 4 月 12 日



記

1. 評定申込事項

本件は、「基礎ぐいの機械式継手評定方針 (平成 29 年 12 月 15 日)」に係る評定の申し込みがなされたものである。

2. 評定の区分

更新

3. 評定をした構造方法等

別紙 1 のとおり

4. 評定の内容

(1) 方法

本評定は、基礎評定委員会 (委員長: 安達俊夫) において、申込者から提出された資料に基づき審査を行ったものである。

(2) 審査内容

別紙 2 のとおり

5. 備考

本評定は、設計・施工・品質管理等が適切に行われることを前提に、提出された資料に基づいて行ったものであり、個々の製品の製造並びに工事等の実施過程及び実施結果の適切性は評定の範囲に含まれていない。本継手に使用する接続ボルト (JIS B 1051 に規定される強度区分 10.9 のボルト) については、本評定用に許容応力度の基準強度として 700N/mm^2 並びに材料強度の基準強度として 700N/mm^2 の数値が国土交通大臣により指定されることを前提としている。